

Ordine del giorno

COMMISSIONE PAESAGGISTICA

Numero 05 del 04.11.2019 alle ore 15.00

1. Pratica 54373/2019 del 08/10/2019
Indirizzo VIA PACINOTTI ANTONIO 26
Oggetto Recupero dei seminterrati ai sensi L.R. 7/2017 RECUPERO DEL SEMINTERRATO ESISTENTE CON MODIFICHE AI TAVOLATI INTERNI; REALIZZAZIONE E MODIFICHE DI APERTURE FINESTRATE SUI PROSPETTI.
Parere Favorevole Contrario Sospensivo Altro
Note **Occorre rappresentare correttamente il prospetto nord, specificando il movimento di terra conseguente alla demolizione della bocca di lupo esistente, documentando inoltre la sistemazione della porzione di giardino direttamente adiacente a tale zona.**
Occorre ulteriore sezione verticale nord-sud in corrispondenza della bocca di lupo in demolizione.
Manca la necessaria documentazione fotografica per descrivere lo stato di fatto del giardino.

2. P.E. 29703/2019 del 04/06/2019
Oggetto MANUTENZIONE STRAORDINARIA (art.3 comma 1 lettera B DPR 380/2001)
Parere Favorevole Contrario Sospensivo Altro
Note **Purché la colorazione della facciata sia uniforme, senza il ricorso a di toni più chiari e toni più scuri come rappresentato negli elaborati grafici di progetto. La colorazione dovrà comunque essere coerente con il piano del colore previsto per lo specifico ambito in cui ricade l'edificio e documentato nell'Abaco delle Zone A.**
Occorre inoltre riprodurre gli imbotti anche al piano primo con materiale simile a quelli già esistenti e mantenuti al piano terra.

3. P.E. 52278/2019 del 27/09/2019
Indirizzo PIAZZA LIBERTA' 37
Oggetto MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE TUTELATO
Parere Favorevole Contrario Sospensivo Altro
Note **La CP esprime parere favorevole all'intervento in ragione del carattere di urgenza dello stesso purché i materiali utilizzati siano coerenti con l'edificio storico e la posa rispetti le modalità descritte nella documentazione adottata per la verifica.**

Qualora in futuro si dovesse procedere ad un intervento manutentivo complessivo delle facciate si dovrà riconsiderare la possibilità di incasso dei pluviali all'interno della facciata stessa.

4. P.E. 52458/2019 del 30/09/2019
Oggetto MANUTENZIONE STRAORDINARIA (art.3 comma 1 lettera B DPR 380/2001) INSERIMENTO DI LUCERNARI IN COPERTURA E APERTURA FINESTRA IN SERVIZIO IGIENICO LEGATE AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' ABITATIVA
Parere **x Favorevole** Contrario Sospensivo Altro
Note **Purché le aperture in copertura abbiano lo stesso passo e la stessa distanza tra loro.**